




Перед судом предстанет главный инженер районных электрических сетей



Следственным отделом по городу Карабулаку следственного управления СК России по Республике Ингушетия завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего главного инженера ПАО «МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что обвиняемый, зная о выявлении дефектов в работе одной из воздушных линий электрических передач, проходящей на расстоянии 1,5 метров от края асфальтового покрытия автомобильной дороги сообщением «г. Карабулак – с.п. Троицкое», при наличии которых данный объект не отвечал требованиям безопасности, не обеспечил проведение работ, допустив тем самым работу воздушной линии электропередачи в опасном



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

для жизни и здоровья граждан рабочем режиме. 21 мая 2022 года примерно в 15 часов, пассажир автотранспортного средства, припаркованного на обочине дороги по улице Джабагиева города Карабулака Республики Ингушетия, при открытии двери автомобиля коснувшись рукой металлической ручки получил удар электрическим током из-за низкого, менее 1 метра, расстояния между автомобилем и находившихся под напряжением линиями, в результате чего скончался при доставлении в больницу.

В рамках уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Мая 2023

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1787172>